

## ПИТАЊЕ:

*Molimo Vas da nam odgovorite na sledeće pitanje:*

**1. Molimo da preciznije definišete svetiljke u pozicijama 8.2. i 8.3. ( ugradna ili nadgradna svetiljka, podatak o snazi, da li je neophodno da svetiljka u poziciji 8.2 bude sa mehaničkom zaštitom s obzirom da se nalazi u hodniku i pomoćnim prostorijama):**

8.2.	LED rasveta za zaštitom svetiljki od mehaničkih udaraca - hodnik u prizemlju i pomoćne prostorije u fiskulturnoj sali	kom	8
8.3.	LED reflektori dvorište, prostor ispred glavnog i zadnjeg ulaza	kom	4

## ОДГОВОР:

Poštovana,

Svetiljke na pozicijama 8.2 I 8.3 su nadgradne.

Na poziciji 8.2 treba postaviti svetiljke snage 10W sa mehaničkom zaštitom, dok na poziciji 8.3 treba postaviti LED reflektore snage 25W.

Mile Katić, organizator praktične nastave

TŠ "Mihajlo Pupin" Inđija